

สำนักงานพิมพ์ ดำเนินการกำหนดขอบเขตพื้นที่หวงห้ามเฉพาะรอบบริเวณตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ไม่ให้มีการวางสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามที่ได้กำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุอัคคีภัย เหตุแผ่นดินไหว ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

.....

จุดที่ ๑ (ชั้น MB๑) ติดตั้งบริเวณทางเดินข้างสำนักงานพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน



จุดที่ ๒ (ชั้น MB๑) ติดตั้งบริเวณทางเดินข้างสำนักงานพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดใหญ่ สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง พร้อมสายฉีดน้ำ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน



จุดที่ ๓ (ชั้น MB๑) ติดตั้งบริเวณจุดรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน



จุดที่ ๔ (ชั้น B๑) ติดตั้งบริเวณจุดปฏิบัติงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง และถังดับเพลิงชนิดใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ถัง ทั้งสองถังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน



จุดที่ ๕ (ชั้น B๑) ติดตั้งบริเวณโถงหน้าลิฟต์ขนของ สำนักงานพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดใหญ่ สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง พร้อมสายฉีดน้ำ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

