

แบบทดสอบประเมินหลังการฝึกอบรม
โครงการชักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของสำนักงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โปรดเลือกคำตอบต่อไปนี้ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

1. วิธีใช้ถังดับเพลิง “ตั้ง” สลักนิรภัย
“ปลด” สายฉีด
“กด” คันปั๊มของถัง
“ส่าย” ปลายสาย

ใช่ ไม่ใช่

2. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยหรือได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร ให้ทุกคนรีบลงจากอาคารโดยเร็วที่สุด โดยใช้ลิฟต์ เพราะเป็นทางที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ใช่ ไม่ใช่

3. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงให้มีความพร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 ครั้ง/เดือน

ใช่ ไม่ใช่

4. การดูแล ตรวจสอบและจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางสิ่งของใกล้ถังดับเพลิง เป็นหน้าที่ของแม่บ้านของสำนักงานการพิมพ์เท่านั้น

ใช่ ไม่ใช่

5. สำนักงานการพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

ใช่ ไม่ใช่

6. จุดติดตั้งถังดับเพลิงของสำนักงานการพิมพ์มีทั้งหมด จำนวน ๕ จุด

ใช่ ไม่ใช่

7. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักงานการพิมพ์ ท่านจะรีบวิ่งหนีไฟในเส้นทางหนีไฟที่ท่านกำหนดขึ้นเอง

ใช่ ไม่ใช่

8. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักงานการพิมพ์ ท่านจะต้องเดินหนีไฟในเส้นทางหนีไฟหลักที่สำนักงานการพิมพ์กำหนด

ใช่ ไม่ใช่

9. ลำดับเหตุการณ์เมื่อพบเพลิงไหม้ภายในสำนักงานการพิมพ์ **พบเหตุ แจ้งเหตุ ระวังเหตุ หนีเหตุ** ตามลำดับ

ใช่ ไม่ใช่

10. สำนักงานการพิมพ์กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ใช่ ไม่ใช่

คำตอบ 1. ใช่ 2. ไม่ใช่ 3. ใช่ 4. ไม่ใช่ 5. ไม่ใช่ 6. ใช่ 7. ไม่ใช่ 8. ใช่ 9. ใช่ 10. ใช่