

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
และการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก
ของสำนักงานพิมพ์
โดยการปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๖	๖๘.๙๘	๓๓๘.๖๗
๒	ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๙	๒๐๖.๙๔	๑,๐๒๕.๙๕
๓	มกราคม ๒๕๖๖	๒๑	๑๙๗.๘๒	๑,๐๘๘.๐๑
๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๐	๑๓๘.๑๒	๗๖๗.๙๕
๕	มีนาคม ๒๕๖๖	๒๒	๑๕๐.๙๒	๘๓๔.๕๙
๖	เมษายน ๒๕๖๖	๑๖	๑๑๒.๘๖	๖๑๓.๙๖
๗	พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๐	๑๓๔.๓๒	๖๔๔.๗๔
๘	มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๑	๑๔๐.๓๒	๖๘๓.๓๗
๙	กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙	๑๓๓.๔๒	๖๔๔.๔๑
๑๐	สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐	๑๓๙.๔๘	๖๗๖.๔๘
๑๑	กันยายน ๒๕๖๖	๒๑	๑๔๖.๔๕	๖๗๘.๐๘
๑๒	ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๐	๑๔๒.๐๐	๕๑๑.๒๐
๑๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒	๑๖๖.๕๐	๖๙๒.๖๒
รวม			๑,๘๗๘.๑๓	๙,๒๐๐.๐๓

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า
ด้วยการปิดหลอดไฟช่วงพักเที่ยง ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา ของสำนักงานการพิมพ์
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ลำดับ	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ ที่ปิด	ค่า พลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ/ วัน	จำนวน ยูนิตต่อ วันที่ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟต่อ หน่วย	ค่าไฟที่ ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
1	ห้องผู้อำนวยการสำนัก (MB1)	16	13	208.00	0.21	1	0.21	22	4.58	4.16	19.04
2	ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (MB1)	16	33	528.00	0.53	1	0.53	22	11.62	4.16	48.32
3	ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานบรรณาธิการฯ (MB1)	16	47	752.00	0.75	1	0.75	22	16.54	4.16	68.82
4	ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานการพิมพ์ (B1)	16	216	3,456.00	3.46	1	3.46	22	76.03	4.16	316.29
5	ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานการพิมพ์ (ไฟขนาดใหญ่) (B1)	130	8	1,040.00	1.04	1	1.04	22	22.88	4.16	95.18
6	ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์ฯ (MB1)	16	99	1,584.00	1.58	1	1.58	22	34.85	4.16	144.97
รวมทั้งสิ้น			416						166.50		692.62

(หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟเฉพาะอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติงาน)