

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก
ของสำนักประชาสัมพันธ์

โดยการปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	22	101.33	435.73
2	ก.พ.-67	20	92.12	401.64
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา)

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ประหยัด ได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าไฟที่ ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)	
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสียบ											
ชั้น 1	กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
	1) ห้องทำงาน	18			16	18	288	0.288	1	0.288	20	5.76	4.36	25.11
	กลุ่มงานสื่อมวลชน													
	1) ห้องครัว		2		27	2	54	0.054	1	0.054	20	1.08	4.36	4.71
	2) ห้องทำงาน	44		1	16	43	688	0.688	1	0.688	20	13.76	4.36	59.99
	3) ห้องเก็บของ		2		27	2	54	0.054	1	0.054	20	1.08	4.36	4.71
	กลุ่มงานโสตทัศนอุปกรณ์													
	1) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	20	10.24	4.36	44.65
ชั้น 2	ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์													
	1) ห้องทำงาน	12		1	16	11	176	0.176	1	0.176	20	3.52	4.36	15.35
	2) ห้องน้ำ		2		13	2	26	0.026	1	0.026	20	0.52	4.36	2.27
	3) ห้องน้ำหน้ากระจก	2			16	2	32	0.032	1	0.032	20	0.64	4.36	2.79
ชั้น 2	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ													
	1) ห้องครัว		2		13	2	26	0.026	1	0.026	20	0.52	4.36	2.27
	2) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	20	10.24	4.36	44.65
	3) ห้อง ผบ.	8			16	8	128	0.128	1	0.128	20	2.56	4.36	11.16

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่เปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ประหยัด ได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าไฟที่ ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
1) ห้องทำงาน	18		1	16	17	272	0.272	1	0.272	20	5.44	4.36	23.72
2) ศูนย์ Happy		22		13	22	286	0.286	1	0.286	20	5.72	4.36	24.94
กลุ่มงานโสตทัศนอุปกรณ์													
1) ห้องสตูดิโอ	16		2	16	14	224	0.224	1	0.224	20	4.48	4.36	19.53
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่													
1) ห้องทำงาน	24		3	16	21	336	0.336	1	0.336	20	6.72	4.36	29.30
2) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.36	8.37
3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.36	8.37
4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)	8		3	16	5	80	0.08	1	0.08	20	1.6	4.36	6.98
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ													
1) ห้องทำงาน	48		3	16	45	720	0.72	1	0.72	20	14.4	4.36	62.78
รวม	278	30	18		290						92.12		401.64

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน