

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก
ของสำนักประชาสัมพันธ์

โดยการปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	22	101.33	435.73
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา)

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนมกราคม 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพช ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)	
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสียบ											
ชั้น 1	กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
	1) ห้องทำงาน	18			16	18	288	0.288	1	0.288	22	6.336	4.30	27.24
	กลุ่มงานสื่อมวลชน													
	1) ห้องครัว		2		27	2	54	0.054	1	0.054	22	1.188	4.30	5.11
	2) ห้องทำงาน	44		1	16	43	688	0.688	1	0.688	22	15.136	4.30	65.08
	3) ห้องเก็บของ		2		27	2	54	0.054	1	0.054	22	1.188	4.30	5.11
	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์													
	1) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	22	11.264	4.30	48.44
ชั้น 2	ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์													
	1) ห้องทำงาน	12		1	16	11	176	0.176	1	0.176	22	3.872	4.30	16.65
	2) ห้องน้ำ		2		13	2	26	0.026	1	0.026	22	0.572	4.30	2.46
	3) ห้องน้ำหน้ากระจก	2			16	2	32	0.032	1	0.032	22	0.704	4.30	3.03

บริเวณ		ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	ทาร์ 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพช ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
		หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
ชั้น 2	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ													
	1) ห้องครัว		2		13	2	26	0.026	1	0.026	22	0.572	4.30	2.46
	2) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	22	11.264	4.30	48.44
	3) ห้อง ผบ.	8			16	8	128	0.128	1	0.128	22	2.816	4.30	12.11
	กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
	1) ห้องทำงาน	18		1	16	17	272	0.272	1	0.272	22	5.984	4.30	25.73
	2) ศูนย์ Happy		22		13	22	286	0.286	1	0.286	22	6.292	4.30	27.06
	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์													
	1) ห้องสตู	16		2	16	14	224	0.224	1	0.224	22	4.928	4.30	21.19
	กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่													
	1) ห้องทำงาน	24		3	16	21	336	0.336	1	0.336	22	7.392	4.30	31.79
	2) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	22	2.112	4.30	9.08
	3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	22	2.112	4.30	9.08
	4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)	8		3	16	5	80	0.08	1	0.08	22	1.76	4.30	7.57
	กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ													
	1) ห้องทำงาน	48		3	16	45	720	0.72	1	0.72	22	15.84	4.30	68.11
	รวม	278	30	18		290						101.33		435.73

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน