

**สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤษภาคม 2567	<p>- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 8,591.89 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 41,232.91 บาท</p> <p>- เดือนเมษายน 2567 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 10,060.33 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินจำนวน 42,420.71 บาท</p>	<p>จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเดือนพฤษภาคม 2566 และเดือนพฤษภาคม 2567</p> <p>มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.09</p> <p>ไม่บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 1</p>	<p>การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงตามเป้าหมายเนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2567 เนื่องจาก มีการประชุมคณะกรรมการสามัญวุฒิสภา เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบุคลากรจากภายนอก เข้ามาร่วมประชุมและชี้แจงจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใช้ทรัพยากรของอาคารรัฐสภาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนัก และเข้ามีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิด - ปิด ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ได้ใช้งาน การขึ้น - ลงบันไดในกรณีแค่ 1 ชั้น รวมถึงการปิดประตูสำนักเสมอ เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากยิ่งขึ้น</p>