

**สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**

| เดือน | ผลการดำเนินงาน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
|---------------|---|---|--|--|
| มิถุนายน 2567 | <p>- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 8,588.89 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 41,802.82 บาท</p> <p>- เดือนมิถุนายน 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 9,907.49 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินจำนวน 41,872.66 บาท</p> | <p>จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเดือนมิถุนายน 2566 และเดือนมิถุนายน 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.35</p> <p>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายลดลง ร้อยละ 1</p> | <p>การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงตามเป้าหมายเนื่องจากเดือนมิถุนายน 2567 เนื่องจาก มีการประชุมคณะกรรมการธิการสามัญวุฒิสภา เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมประชุมและชี้แจงจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใช้ทรัพยากรของอาคารรัฐสภาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น</p> | <p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนัก และเข้ามีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิด - ปิด ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน การขึ้น - ลงบันไดในกรณีแค่ 1 ชั้น รวมถึงการปิดประตูสำนักเสมอ เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากยิ่งขึ้น</p> |