

**สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการไม่บรรลุเป้าหมาย  
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) คิดเฉพาะ พท.สำนักฯ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
สิงหาคม 2567	<p>- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 9,691.72 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 47,029.58 บาท</p> <p>- เดือนสิงหาคม 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 11,049.28 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินจำนวน 46,622.42 บาท</p>	<p>จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเดือนสิงหาคม 2566 และเดือนสิงหาคม 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า <b>เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.01</b> <b>ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายลดลง ร้อยละ 1</b></p>	<p>การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงตามเป้าหมายเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีวันทำการจำนวน ๒๑ วันทำการ และมีการประชุมวุฒิสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีบุคคลจากภายนอกเข้ามาร่วมประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสามัญวุฒิสภาเป็นจำนวนมาก ส่งผลใช้ทรัพยากรของอาคารรัฐสภาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- จัดทำและเผยแพร่มาตรการแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ</p> <p>- รณรงค์ให้บุคลากรร่วมสร้างความตระหนัก และเข้ามีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิด - ปิด ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน การขึ้น - ลงบันไดในกรณีแค่ 1 ชั้น รวมถึงการปิดประตูสำนักเสมอ เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากยิ่งขึ้น</p>