รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถังดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ถังดับเพลิงในสำนักการต่างประเทศ														
1	เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	