การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ในส่วนของสำนักการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด		พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									หมายเหตุ (ระบุหากพบปัญหา)
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตรวจเช็ค	1. เสียงลูกปืนมอเตอร์ 2. เสียงลูกปืน BL0WER 3. สภาพสายพาน 4. สภาพของ PULLEY ที่มอเตอร์ 5. สภาพของ PULLE Y ที่ BLOWER 6. น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์และ BLOWER 7. สกรูยึดตัวเครื่อง 8. ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE DUCT (หารอยรั่ว) ถ้ามี 9. เกจ์วัดความดัน(ถ้ามี) 10. จาระบีลูกปืนมอเตอร์และ BLOWER 11. ลูกยางและสปิงรับฐานมอเตอร์ BLOWER 12. การทำงานของชุดCONTROL VALVE & 2-WAY VALVE 13. รอยรั่วท่อต่างๆ และฉนวนห่อหุ้ม 14. การทำงานระบบควบคุมมอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(หากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสำนักพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศให้เจ้าหน้าที่รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทันที)
ทำความสะอาด	1. มอเตอร์ BLOWER ถาด DRAIN 2. FILTER & บริเวณห้องเครื่อง 3. ตู้ควบมอเตอร์ 4. หน้าคอนแทคของแมคเนติก 5. ไส้กรอง (STRAINNER) 6. ล้าง COOLING COIL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เปลี่ยน	1. ทาสีมอเตอร์,ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น 2. ตัวเครื่องและในที่จำเป็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	