

ใบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ว.ด.ป.	สภาพการตรวจสอบ				
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจ วัด	ผู้ ตรวจสอบ
พ.ย. 65	/	/	/	/	ช
ธ.ค. 65	/	/	/	/	ช
ม.ค. 66	/	/	/	/	ช
ก.พ. 66	/	/	/	/	ช
มี.ค. 66					
เม.ย. 66					
พ.ค. 66					
มิ.ย. 66					
ก.ค. 66					
ส.ค. 66					
ก.ย. 66					
ต.ค. 66					

หมายเหตุ :

.....✓.....ปกติ

.....X.....ผิดปกติ

ใบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ว.ด.ป.	สภาพการตรวจสอบ				
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจ วัด	ผู้ ตรวจสอบ
พ.ย. 65	✓	✓	✓	✓	ช
ธ.ค. 65	✓	✓	✓	✓	ช
ม.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ช
ก.พ. 66	✓	✓	✓	✓	ช
มี.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ส.ค.ช.ค.ช.
เม.ย. 66	✓	✓	✓	✓	ส.ค.ช.ค.ช.
พ.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ส.ค.ช.ค.ช.
มิ.ย. 66					
ก.ค. 66					
ส.ค. 66					
ก.ย. 66					
ต.ค. 66					

หมายเหตุ :

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง

ว.ด.ป.	สภาพการตรวจสอบ				
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจ วัด	ผู้ ตรวจสอบ
พ.ย. 65	✓	✓	✓	✓	ช
ธ.ค. 65	✓	✓	✓	✓	ช
ม.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ช
ก.พ. 66	✓	✓	✓	✓	ช
มี.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ช น.จ.จ.ค.
เม.ย. 66	✓	✓	✓	✓	ช น.จ.จ.ค.
พ.ค. 66	✓	✓	✓	✓	ช น.จ.จ.ค.
มิ.ย. 66	✓	✓	✓	✓	ช
ก.ค. 66					
ส.ค. 66					
ก.ย. 66					
ต.ค. 66					

หมายเหตุ :

✓ปกติ

✗ผิดปกติ

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง

ว.ต.ป.	สภาพการตรวจสอบ				
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจ วัด	ผู้ ตรวจสอบ
พ.ย. 65	/	/	/	/	ช
ธ.ค. 65	/	/	/	/	ช
ม.ค. 66	/	/	/	/	ช
ก.พ. 66	/	/	/	/	ช
มี.ค. 66	/	/	/	/	น.น.ช.ช
เม.ย. 66	/	/	/	/	น.น.ช.ช
พ.ค. 66	/	/	/	/	น.น.ช.ช
มิ.ย. 66	/	/	/	/	ช
ก.ค. 66	/	/	/	/	ช
ส.ค. 66					
ก.ย. 66					
ต.ค. 66					

หมายเหตุ :

✓ปกติ

Xผิดปกติ

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง

ว.ต.ป.	สภาพการตรวจสอบ				
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจ วัด	ผู้ ตรวจสอบ
พ.ย. 65	/	/	/	/	ช
ธ.ค. 65	/	/	/	/	ช
ม.ค. 66	/	/	/	/	ช
ก.พ. 66	/	/	/	/	ช
มี.ค. 66	/	/	/	/	กมลสิทธิ์
เม.ย. 66	/	/	/	/	กมลสิทธิ์
พ.ค. 66	/	/	/	/	กมลสิทธิ์
มิ.ย. 66	/	/	/	/	ช
ก.ค. 66	/	/	/	/	ช
ส.ค. 66	/	/	/	/	กมลสิทธิ์
ก.ย. 66	/	/	/	/	กมลสิทธิ์
ต.ค. 66					

หมายเหตุ :

✓ ปกติ

✗ ผิดปกติ

รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการตรวจสอบระดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ถึงดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓											1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	คัมมื่อปีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓											2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓											
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓											
5	บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓											

จัดทำโดย 

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ พฤศจิกายน 2565

จัดทำโดย 

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ พฤศจิกายน 2565

รายงานตรวจสอบบังคับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการตรวจสอบบังคับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
บังคับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓										1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	คัมมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓										2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓										
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓										
5	บริเวณจุดติดตั้งบังคับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓										

จัดทำโดย 

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ธันวาคม 2565

จัดทำโดย 

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)


ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ธันวาคม 2565

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถึงดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ถึงดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓									1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓									2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓									
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓									
5	บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓									

จัดทำโดย.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่.....มกราคม 2566.....

จัดทำโดย.....


(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่.....มกราคม 2566.....

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2566
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถังดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ถังดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดันเข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓								1. นายวิชัย ไชยสุกุมาร
2	ค้ำมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓								2. น.ส.กัญจณัฐ ศิริวงศ์
3	สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓								
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓								
5	บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓								

จัดทำโดย.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่..... กุมภาพันธ์ 2566.....

จัดทำโดย.....

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่..... กุมภาพันธ์ 2566.....

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบถึงดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
			ถึงดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ											
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓							
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓							
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓							
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓							
5	บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓							

จัดทำโดย..... *An*

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ มีนาคม 2566

ตรวจสอบโดย..... *กษณิณี อธิวัฒน์*

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ มีนาคม 2566

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนเมษายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2566											
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓						

จัดทำโดย..... *Sh*

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ เมษายน 2566

ตรวจสอบโดย..... *นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์*

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ เมษายน 2566

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
			งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ												
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

จัดทำโดย..... *Au*

(นายวิชัย ไชยสุกumar)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบโดย..... *กมลณี อธิวัฒน์*

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ พฤษภาคม 2566

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไมโยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

จัดทำโดย..... 

(นายวิชัย ไชยสุกumar)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ กรกฎาคม 2566

ตรวจสอบโดย..... 

(นางสาวกัญฉณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2566

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566								ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไมโยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

จัดทำโดย..... *สว*

(นายวิชัย ไชยสุกumar)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ กรกฎาคม 2566

ตรวจสอบโดย..... *นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวงศ์*

(นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2566

รายงานตรวจสอบอันดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบอันดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
อันดับเพลิงในสำนักการต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คัมมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณจุดติดตั้งอันดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

จัดทำโดย..... *Sn*

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ สิงหาคม 2566

ตรวจสอบโดย..... *นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์*

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ สิงหาคม 2566

รายงานตรวจสอบอันดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนกันยายน 2566


ลำดับ	รายการตรวจสอบอันดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ.		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			2565												
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
อันดับเพลิงในสำนักงานการต่างประเทศ															
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณจุดติดตั้งอันดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

จัดทำโดย..... 

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ กันยายน 2566

ตรวจสอบโดย..... 

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ กันยายน 2566