


รายงานตรวจสอบอันดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนกันยายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบอันดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ.		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			2565												
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
อันดับเพลิงในสำนักงานการต่างประเทศ															
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณจุดติดตั้งอันดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

จัดทำโดย..... 

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ กันยายน 2566

ตรวจสอบโดย..... 

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ กันยายน 2566