

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ															
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

จัดทำโดย..... *Au* .....

(นายวิชัย ไชยสุกumar)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 .....

ตรวจสอบโดย..... *กษัตริย์ อธิวัฒน์* .....

(นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 .....

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566									
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	คัมมือบิบให้อยูใในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยูใในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	สภาพถังให้อยูใในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

จัดทำโดย.....  
 (นายวิชัย ไชยสุกุมาร)  
 ตำแหน่ง     คณะทำงานหมวด 5  
 วันที่         มิถุนายน 2566

ตรวจสอบโดย.....  
 (นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์)  
 ตำแหน่ง     หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5  
 วันที่         มิถุนายน 2566