

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2566

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการตรวจสอบงัดดับเพลิง	ความถี่	พ.ศ. 2566											ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. 2565		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
งัดดับเพลิงในสำนักงานต่างประเทศ														
1	เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	คัมม็อบบี้ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยกหรือแตกหัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	บริเวณจุดติดตั้งงัดดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

จัดทำโดย.....*ส*.....

(นายวิชัย ไชยสุกุมาร)

ตำแหน่ง คณะทำงานหมวด 5

วันที่ มิถุนายน 2566

ตรวจสอบโดย.....*กศพรวิศ*.....

(นางสาวกัญญฉัตร ศิริวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานหมวด 5

วันที่ มิถุนายน 2566