

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2566 และ ปี 2567 สาเหตุและแนวทางแก้ไข

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มกราคม	เดือน ม.ค. 2566 มีการใช้ไฟฟ้า 3,923.50 kWh เดือน ม.ค. 2567 มีการใช้ไฟฟ้า 4,993.00 kWh มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,069.50 kWh มีการกำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.26	เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.26	<ul style="list-style-type: none"> - มีปริมาณงานมากขึ้น - มีการจัดประชุมมากขึ้น - เดือนมกราคม 2566 แม้จะมีการเปิดสมัยการประชุมประจำปี ครั้งที่สองเหมือนเดือนมกราคม 2567 แต่ด้วยมีการเปิดสมัยประชุมครั้งที่สอง (ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567) สมาชิกวุฒิสภา ได้กำหนดให้มีการนัดประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้เห็นชอบ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาหมดวาระในปี 2567 จึงทำให้มีการเร่งดำเนินการพิจารณาเรื่อง ๆ ต่างมากขึ้น จึงทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 	รณรงค์ให้มีการประหยัดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง เช่น การปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริเวณที่ไม่ใช้งาน ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (12.00 – 13.00 น.) พักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน 15 นาที เชื้อให้สำรวจว่าปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยัง ก่อนกลับบ้าน หรือที่หยุดยาวหลายวัน

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กุมภาพันธ์	เดือน ก.พ. 2566 มีการใช้ไฟฟ้า 3,886.26 kWh เดือน ก.พ. 2567 มีการใช้ไฟฟ้า 4,893.20 kWh มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,006.94 kWh มีการกำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.91	เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91	<ul style="list-style-type: none"> - มีปริมาณงานมากขึ้น - มีการจัดประชุมมากขึ้น ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แม้จะมีการเปิดสมัยการประชุมประจำปีครั้งที่สองเหมือนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมาธิการได้กำหนดให้มีการนัดประชุม คณะกรรมาธิการการมากขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบก่อนสมาชิกวุฒิสภาพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเดือนพฤษภาคม 2567 รวมทั้งได้มีการเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เสร็จสิ้นเพื่อเสนอวุฒิสภาก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 9 เมษายน 67 จึงทำให้มีการเร่งการดำเนินการพิจารณาเรื่อง ๆ ต่างมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 	รณรงค์ให้มีการประหยัดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง เช่น การปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริเวณที่ไม่ใช้งาน ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (12.00 – 13.00 น.) พักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน 15 นาที เช็กให้ชัวร์ว่าปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยกก่อนกลับบ้าน หรือที่หยุดยาวหลายวัน

เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ เดือน (หน่วย) คิดเฉพาะ พท.สำนักงาน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มีนาคม	เดือน มี.ค. 2566 มีการใช้ไฟฟ้า 4,059.05 kWh เดือน มี.ค. 2567 มีการใช้ไฟฟ้า 5,514.14 kWh มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,455.09 kWh มีการกำหนดเป้าหมายลดจลร้อยละ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.85	เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.85	<ul style="list-style-type: none"> - มีปริมาณงานมากขึ้น - มีการจัดประชุมมากขึ้น ด้วยเดือนมีนาคม 2566 ไม่มีการเปิด สมัยการประชุมเหมือนเดือนมีนาคม 2567 แต่ด้วยเดือนมีนาคม 2567 ไกลระยะเวลาการปิดสมัยการประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2567 จึงทำให้ คณะกรรมาธิการได้กำหนดให้มีการนัด ประชุมมากขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษา เรื่องต่าง ๆ ให้เสร็จทันก่อนเสนอต่อ ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ ประกอบกับ ด้วยสมาชิกวุฒิสภาพันจากตำแหน่งตาม วาระในเดือนพฤษภาคม 2567 จึงทำให้ มีการเร่งการดำเนินการพิจารณาของ กรรมาธิการมากขึ้น รวมทั้งช่วงปลาย เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2567 เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน จึงเป็นสาเหตุทำให้ ปริมาณการใช้น้ำประปามากขึ้น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานมากขึ้น ด้วยสภาพอากาศด้านนอกอาคารมี อากาศร้อน	รณรงค์ให้มีการประหยัดใช้ไฟฟ้าอย่าง จริงจัง เช่น การปิดหรือถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริเวณที่ไม่ใช้งาน ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (12.00 – 13.00 น.) พักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน 15 นาที เชื้อให้สำรวจว่า ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยังก่อน กลับบ้านหรือที่ตรงกับวันหยุดยาว หลายวัน