

5.5.3 (1.3) มีการติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย (Hose and Hose Station) บริเวณทาง
บันไดหนีไฟหน้าลิฟต์ฝั่งทางไปสำนักกรรมการ 3

บริเวณทางบันไดหนีไฟหน้าลิฟต์ฝั่งทางไปสำนักกรรมการ 3

