

5.5.3 (2.1) มีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์หน้าประตูทางเชื่อมของสำนักกรรมการ 2



