

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ระดับเพลิงของสำนักกฎหมาย  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
๑. มาตรวัดแรงดันของถังดับเพลิง (Pressure Gauge) เข็มจะต้องอยู่ที่ช่องสีเขียวพร้อมใช้งาน ไม่ตกไปทาง Recharge หรือ Overcharge	✓
๒. สลักถังดับเพลิงและซีลล็อก (Pull Pin and Temper Seal) สลักและซีลต้องถูกล็อกอยู่ ไม่ฉีกขาด	✓
๓. คันปั๊ม (Handle) ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หัก ไม่บิด ไม่งอ	✓
๔. ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher body) อยู่ในสภาพดี ไม่บวม ไม่รั่ว ไม่เป็นสนิม	✓
๕. สายฉีดถังดับเพลิง (Hose) อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ไม่มีรอยแตก และไม่ฉีกขาด	✓
๖. ตู้เก็บสายฉีด (Hose Station) ตัวล็อกสำหรับเปิดและปิด ต้องไม่ชำรุด กดแล้วสามารถตั้งเปิดปิดได้ และตู้ต้องมีความสะอาด และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose) จะต้องพร้อมใช้งาน ไม่มีรอยแตก รอยรั่ว	✓
๗. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓



(นายทศวิญห์ เกียรติทัตต์)

คณะทำงานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๒๗ / ธันวาคม / ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ



(นางสาวกรรณิกา พัศระ)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๒๗ / ๑๒ / ๖๖

ผู้ตรวจสอบ



(นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๒๗ / ๑๒ / ๖๖

ผู้อนุมัติ

ภาพประกอบการดำเนินการ

