

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



แบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องปรับอากาศ

Preventive Maintenance Checklist

ไตรมาส 1  
( M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly )

ชั้น 9

ประจำปีงบประมาณ 2567

โซน C

แผ่นที่ 7 / 9

รายละเอียด	M	Q	H	Y	AHU-R5-901			AHU-R6-901			AHU-R5-902			AHU-R6-902			AHU-R6-903			AHU-R6-905			AHU-R6-906		
					สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.เสียงลูกปืนมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
2.เสียงลูกปืน BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
3.สภาพของสายพาน (ต้องเปลี่ยนหรือไม่)	***				/			/			/			/			/			/			/		
4.สภาพของ PULLEY ที่มอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
5.สภาพของ PULLEY ที่ BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
6.น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์และ BLOWER			***																						
7.สกปรกยัดตัวเครื่อง			***																						
8.ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE DUCT (หารอยรั่ว) ถ้ามี	***				/			/			/			/			/			/			/		
9.เกจวัดความดัน (ถ้ามี)	***				/			/			/			/			/			/			/		
10.จาระบีลูกปืนมอเตอร์และ BLOWER		***																							
11.ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
12.การทำงานของชุด CONTROL VALVE & 2-WAY VALVE	***				/			/			/			/			/			/			/		
13.รอยรั่วท่อต่างๆและฉนวนห่อหุ้ม	***				/			/			/			/			/			/			/		
14.การทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
1.มอเตอร์ BLOWER ภาด DRAIN	***				/			/			/			/			/			/			/		
2.FILTER & บริเวณห้องเครื่อง	***				/			/			/			/			/			/			/		
3.ตู้ควบคุมมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
4.หน้าคอนแทคของแมคเนติก	***				/			/			/			/			/			/			/		
5.ไส้กรองหยาด (STRAINER)		***		***																					
6.ล้าง COLING COIL		***		***																					
เปลี่ยน				***																					
1.ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
2.ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
ผู้จัดบันทึก					พช			พช			พช			พช			พช			พช			พช		
ว/ด/ป					25			25			25			25			25			25			25		
ผู้ตรวจสอบ					พ			พ			พ			พ			พ			พ			พ		
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่					พ			พ			พ			พ			พ			พ			พ		

หมายเหตุ  ปกติ  ผิดปกติ



