

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



แบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องปรับอากาศ

Preventive Maintenance Checklist

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

ไตรมาส 1

ชั้น 9

ประจำปีงบประมาณ 2567

โซน C

แผ่นที่ 7 / 9

| รายละเอียด | M | Q | H | Y | AHU-R5-901 | | | AHU-R6-901 | | | AHU-R5-902 | | | AHU-R6-902 | | | AHU-R6-903 | | | AHU-R6-905 | | | AHU-R6-906 | | |
|---|-----|-----|---|-----|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| | | | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | | สถานะเครื่องจักร | | |
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1.เสียงลูกปืนมอเตอร์ | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2.เสียงลูกปืน BLOWER | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3.สภาพของสายพาน (ต้องเปลี่ยนหรือไม่) | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4.สภาพของ PULLEY ที่มอเตอร์ | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5.สภาพของ PULLEY ที่ BLOWER | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6.น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์และ BLOWER | | | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.สกรูยึดตัวเครื่อง | | | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE DUCT (หารอยร้าว) ถ้ามี | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9.เกจวัดความดัน (ถ้ามี) | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10.จาระบีลูกปืนมอเตอร์และ BLOWER | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ BLOWER | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12.การทำงานของชุด CONTROL VALVE & 2-WAY VALVE | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13.รอยรั่วต่างๆและฉนวนหุ้ม | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14.การทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.มอเตอร์ BLOWER ขาด DRAIN | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2.FILTER & บริเวณห้องเครื่อง | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3.ตู้ควบคุมมอเตอร์ | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4.หน้าคอนแทคของแมคเนติก | *** | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5.ไส้กรองหยาบ (STRAINER) | | *** | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.ล้าง COLING COIL | | *** | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เปลี่ยน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น | | | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น | | | | *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ผู้จัดบันทึก | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 | 21/10/67 |
| ว/ด/ป | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ผู้ตรวจสอบ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |

หมายเหตุ ปกติ ผิดปกติ