

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



แบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องปรับอากาศ

Preventive Maintenance Checklist

(M = Monthly, Q = Quarterly, H = Half yearly, Y = Yearly)

ไตรมาส 1
เดือน 1
ส.หก
ส.หก
ชั้น 9

ประจำปีงบประมาณ 2567

โซน C

แผ่นที่ 7 / 9

รายละเอียด	M	Q	H	Y	AHU-R5-901			AHU-R6-901			AHU-R5-902			AHU-R6-902			AHU-R6-903			AHU-R6-905			AHU-R6-906		
					สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร			สถานะเครื่องจักร		
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.เสียงลูกปืนมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
2.เสียงลูกปืน BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
3.สภาพของสายพาน (ต้องเปลี่ยนหรือไม่)	***				X			X			/			/			/			/			/		
4.สภาพของ PULLEY ที่มอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
5.สภาพของ PULLEY ที่ BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
6.น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์และ BLOWER				***	/			/			/			/			/			/			/		
7.สกรูยึดตัวเครื่อง				***	/			/			/			/			/			/			/		
8.ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE DUCT (หารอยรั่ว) ถ้ามี	***				/			/			/			/			/			/			/		
9.เกจวัดความดัน (ถ้ามี)	***				/			/			/			/			/			/			/		
10.จาระบีลูกปืนมอเตอร์และ BLOWER		***			/			/			/			/			/			/			/		
11.ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ BLOWER	***				/			/			/			/			/			/			/		
12.การทำงานของชุด CONTROL VALVE & 2-WAY VAL	***				/			/			/			/			/			/			/		
13.รอยรั่วท่อต่างๆและฉนวนห่อหุ้ม	***				/			/			/			/			/			/			/		
14.การทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
1.มอเตอร์ BLOWER ถาด DRAIN	***				/			/			/			/			/			/			/		
2.FILTER & บริเวณห้องเครื่อง	***				/			/			/			/			/			/			/		
3.ตู้ควบคุมมอเตอร์	***				/			/			/			/			/			/			/		
4.หน้าคอนแทคของแมคเนติก	***				/			/			/			/			/			/			/		
5.ไส้กรองหยาด (STRAINER)			***	***																					
6.ล้าง COLING COIL			***	***																					
เปลี่ยน 1.ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
2.ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
ผู้จัดทำ																									
ผู้บังคับบัญชา																									
ผู้ตรวจสอบ																									
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่																									

หมายเหตุ ปกติ ผิดปกติ

ส.หก ๗๗ ส.หก ๗๗ ส.หก ๗๗ * AHU ทางโซนนี้ คือ ตัว ปัดลม ๑๖๗๗

