

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



แบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องปรับอากาศ

ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ 2567

Preventive Maintenance Checklist

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

ชั้น 9

โซน C

แผ่นที่ 7 / 9

รายละเอียด	M	Q	H	Y	AHU-R5-901			AHU-R6-901			AHU-R5-902			AHU-R6-902			AHU-R6-903			AHU-R6-905			AHU-R6-906		
					สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร			สภาวะเครื่องจักร		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.เสียงลูกปืนมอเตอร์	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
2.เสียงลูกปืน BLOWER	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
3.สภาพของสายพาน (ต้องเปลี่ยนหรือไม่)	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
4.สภาพของ PULLEY ที่มอเตอร์	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
5.สภาพของ PULLEY ที่ BLOWER	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
6.น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์และ BLOWER			***														/								
7.สกรูยึดตัวเครื่อง			***																						
8.ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE DUCT (หารอยรั่ว) ถ้ามี	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
9.เก้จวัดความดัน (ถ้ามี)	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
10.จาระบีลูกปืนมอเตอร์และ BLOWER		***																							
11.ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ BLOWER	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
12.การทำงานของชุด CONTROL VALVE & 2-WAY VALVE	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
13.รอยรั่วท่อต่างๆและฉนวนพ้อหุ้ม	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
14.การทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
1.มอเตอร์ BLOWER ถาด DRAIN	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
2.FILTER & บริเวณห้องเครื่อง	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
3.ตู้ควบคุมมอเตอร์	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
4.หน้าคอนแทคของแมคเนติก	***				/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
5.ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***		***																					
6.ล้าง COLING COIL		***		***																					
เปลี่ยน				***																					
1.ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
2.ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***																					
ผู้จัดบันทึก					DNB			DNB			DNB			DNB			DNB			DNB			DNB		
ว/ด/ป					25	27		25	27		23	27		23	27		23	27		23	27		23	27	
ผู้ตรวจสอบ					A	A		A	A		P	P		B	P		A	P		A	P		A	P	
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่																									

หมายเหตุ ปกติ ผิดปกติ

