

รายงานการตรวจสอบถึงดับเพลิงของสำนักกฎหมาย
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖								
	ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. คั้นปืบอยู่ในสภาพเรียบร้อย	✓	✓	✓						
๒. สลักถังดับเพลิง และซีลล็อก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓						
๓. สายยางและหัวฉีด อยู่ในสภาพดี ไม่แตก	✓	✓	✓						
๔. มาตรวัดแรงดันของก้ำซออยู่ในระดับปกติ (จะต้องอยู่ที่สีเขียว)	✓	✓	✓						
๕. สภาพตัวถังไม่มีรอยบุบ ไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓						
๖. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓						

อวิการ์ตน

(นางสาวอวิการ์ตน นิยมไทย)

คณะกรรมการหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / สิงหาคม / ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ

กรรณิกา พิศน

(นางสาวกรรณิกา พิศน)

หัวหน้าคณะกรรมการหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / สิงหาคม / ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

โสภณ ชาทบุษย์จารุ

(นายโสภณ ชาทบุษย์จารุ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๓๑ / สิงหาคม / ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติ

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงของสำนักกฎหมาย

