



ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  
สำนักภาษาต่างประเทศ





ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำนักภาษาต่างประเทศ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดติดตั้ง
<p>๑. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)</p> 	๑๕	ชุด	ชั้น ๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (๓ ชุด)</li> <li>- ห้องเก็บของกลุ่มงานภาษาอังกฤษ และกลุ่มงานภาษาจีนฯ (๑ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานภาษาจีนฯ (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องเก็บของกลุ่มงานภาษาฝรั่งเศสฯ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป (๑ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศสฯ (๑ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๑ ชุด)</li> <li>- ห้อง Sound Lab (๓ ชุด)</li> <li>- ห้องประชุมสำนักฯ (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้อำนวยการสำนักฯ (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องเตรียมอาหาร (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องเตรียมเครื่องดื่ม (๑ ชุด)</li> </ul>
<p>๒. สปริงเกอร์ดับเพลิง (Sprinkler)</p> 	๕๙	ชุด	ชั้น ๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (๙ ชุด)</li> <li>- ห้องเก็บของกลุ่มงานภาษาอังกฤษ และกลุ่มงานภาษาจีนฯ (๒ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาอังกฤษ (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาจีนฯ (๑ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานภาษาจีนฯ (๖ ชุด)</li> <li>- ห้องเก็บของกลุ่มงานภาษาฝรั่งเศสฯ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป (๒ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศสฯ (๖ ชุด)</li> <li>- กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๙ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาฝรั่งเศสฯ (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป (๑ ชุด)</li> <li>- ห้อง Sound Lab (๑๐ ชุด)</li> <li>- ห้องประชุมสำนักฯ (๔ ชุด)</li> <li>- ห้องผู้อำนวยการสำนักฯ ( ๕ ชุด)</li> <li>- ห้องเตรียมอาหาร (๑ ชุด)</li> <li>- ห้องเตรียมเครื่องดื่ม (๑ ชุด)</li> </ul>

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดติดตั้ง
๓. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยมือกด (Manual pull station) 	๑	ชุด	ชั้น ๓	- ประตูหนีไฟเยื้องประตูสำนัก ภาษาต่างประเทศฝั่งกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๑ ชุด)
๔. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ด้วยเสียงและแสง (Horn Strobe) 	๓	ชุด	ชั้น ๓	- หน้าห้องเก็บของกลุ่มงานภาษา ฝรั่งเศสฯ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป (๑ ชุด) - หน้าห้องประชุมสำนักภาษา ต่างประเทศ (๑ ชุด) - หน้าประตูหนีไฟเยื้องประตูสำนัก ภาษาต่างประเทศฝั่งกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๑ ชุด)
๕. อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน (Emergency Door Release) 	๒	ชุด	ชั้น ๓	- ประตูทางออกฝั่งกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๑ ชุด) - ประตูทางออกฝั่งกลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ (๑ ชุด)
๖. ไฟส่องนำทาง 	๓	ชุด	ชั้น ๓	- ประตูทางออกฝั่งกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๑ ชุด) - ประตูทางออกฝั่งกลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ (๑ ชุด) - หน้าประตูหนีไฟเยื้องประตูสำนัก ภาษาต่างประเทศฝั่งกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๑ ชุด)

#### จุดติดตั้งและจำนวนถังดับเพลิงของสำนักภาษาต่างประเทศ

ลำดับ	ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพการใช้งาน
๑	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ABC น้ำหนัก ๗.๒ กก. ระยะฉีดไกล ๖-๘ เมตร	หน้าประตูทางเข้าสำนัก ภาษาต่างประเทศ	๑	ดี