


การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนัก.....ไฟไหม้ควบคุมและบรรเทาสาธารณภัย

รายการตรวจสอบ หมายเหตุถังดับเพลิง.....	ร.ค	พ.ย	ร.ค	น.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. เกจวัดความดัน เติมจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓							
2. คันมือป้อนไฟอยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓							
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วมีขนาดหรือแตกง่าย	✓	✓	✓	✓	✓							
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุก่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓							
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	✓	✓	✓	✓	✓							
6. คันมือถังดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓							
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓							
.....	๕-๕	๕-๕	๕-๕	๕-๕	๕-๕							
วันที่ตรวจสอบ	15 ๐๓	15 ๓๑	15 ๓	15 ๓๓	15 ๓๓							