



ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
กลุ่มตรวจสอบภายใน



ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดตั้ง
<p>1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน</p> 	7	ชุด	ชั้น 1	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน (1) - พื้นที่ทำงาน (2) - ห้องประชุม (1) - ห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ (1) - ห้องถ่ายเอกสาร (1) - ห้องครัว (1)
<p>2. สปริงเกอร์ดับเพลิง</p> 	25	ชุด	ชั้น 1	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน (5) - พื้นที่ทำงาน (10) - ห้องประชุม (6) - ห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ (1) - ห้องถ่ายเอกสาร (1) - ห้องครัว (2)
<p>3. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือกด</p> 	1	ชุด	ชั้น 1	<ul style="list-style-type: none"> - หน้าประตูห้องครัว (1)
<p>4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยเสียงและแสง</p> 	2	ชุด	ชั้น 1	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทำงาน (1) - ห้องประชุม (1)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดตั้ง
5. อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน 	1	ชุด	ชั้น 1	- ประตูทางออกกลุ่มตรวจสอบภายใน
6. ไฟส่องทาง 	1	ชุด	ชั้น 1	- ประตูทางออกกลุ่มตรวจสอบภายใน

จุดติดตั้งและจำนวนถังดับเพลิงของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพการใช้งาน
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	หน้าประตูห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน	1	ดี