

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายการตรวจสอบถังดับเพลิง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/						
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	/	/	/	/	/	/						
6. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						
น.ส.สุธษา ภูมิปัญญาพงษ์ ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	๒1	๒0	19	๒1	19	19						

รายงานการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
กลุ่มตรวจสอบภายใน ผ่าน Google Forms



การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร...
<https://docs.google.com>

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
The Secertariat of The Senate

การตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา_ส่วน
สำนักงาน

ลงชื่อเข้าใช้ Google เพื่อบันทึกการแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

อีเมล *

อีเมลของคุณ

